

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО «УСТЭК»

  
П.В. Божуков

«07» 10 2021 г.

**Расчётный температурный график сетевой воды на источнике Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2  
на отопительный период 2021-2022 г.г.**

**Температурный график 150/70 °С с ограничением по температуре теплоносителя в  
подающем трубопроводе тепловой сети до 115 °С.**

Значение температур			Значение температур		
Наруж. воздуха, °С	В подающей магистрале, °С	В обратной магистрале, °С	Наруж. воздуха, °С	В подающей магистрале, °С	В обратной магистрале, °С
+8	70	46	-15	107	56
+7	70	46	-16	109	56
+6	70	45	-17	111	57
+5	70	44	-18	114	58
+4	70	44	-19	115	59
+3	70	43	-20	115	59
+2	70	43	-21	115	59
+1	70	42	-22	115	59
0	72	43	-23	115	59
-1	74	44	-24	115	58
-2	77	45	-25	115	58
-3	79	46	-26	115	58
-4	81	47	-27	115	58
-5	84	48	-28	115	58
-6	86	48	-29	115	57
-7	88	49	-30	115	57
-8	91	50	-31	115	57
-9	93	51	-32	115	57
-10	95	52	-33	115	57
-11	98	52	-34	115	57
-12	100	53	-35	115	56
-13	102	54			
-14	105	55			

Начальник ТО ПТУ АО «УСТЭК»

Начальник ПТУ АО «УСТЭК»

Заместитель технического директора по  
эксплуатации АО «УСТЭК»

  
Е.Е. Жданова

  
Н.А. Бяков

  
Е.В. Мурзин